

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ

TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. O – 230

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2023 – 12 – 18

AB „LYTAGRA“ Kieto kuro katilinė, Ateities pl. 50, Kaunas

Reg. Nr.	Mata- vimo laikas	Taršos šaltinis		Tempe- ratūra, °C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinini- mas	Nusta- tymo meto- das	Išmatuo- ta koncen- tracija, ppm	Perskai- čiuota koncen- tracija, mg/Nm ³	Išmatuo- ta O ₂ koncen- tracija, %	Standar- tinė O ₂ koncen- tracija, %	Perskai- čiuota koncen- tracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³	Perskai- čiuota vidutinė koncen- tracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³
		Nr.	Pavadinimas										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1637-1	10:06	001	Katilinės kaminais. Vandens šildymo katilai Nr.1 ir Nr.2 „Kalvis 700“ (2 x 0,7 MW)	124,2	Mediena	Anglies monoksidas CO (A)	Testo 350 Valdymo bloko	902	1127,5	14,25	6,0	2505,6	2607,0
1637-2	10:21					978	1222,5	14,07	2646,1				
1637-3	10:36					951	1188,8	14,32	2669,3				
1637-1	10:06					Azoto	suderinio su	33	55,4	14,25		123,0	
1637-2	10:21					oksidai NO _x	Testo 350	31	61,5	14,07		133,1	
1637-3	10:36					(A)	dujotakio	37	65,6	14,32		147,3	
1637-1	10:06					Sieros	analiza-	0	0,0	14,25		0,0	
1637-2	10:21					dioksidas	toriumi	0	0,0	14,07	0,0		
1637-3	10:36					SO ₂ (A)	naudojimo instrukcija	0	0,0	14,32	0,0	0,0	

UAB „Ekologinis servisas“

Aplinkos inžinierius

K. Jakštas

Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.



STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ
TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. O – 230

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2023 – 12 – 18

AB „LYTAGRA“ Kieto kuro katilinė, Ateities pl. 50, Kaunas

Reg. Nr.	Mata- vimo laikas	Taršos šaltinis		Tempe- ratūra, °C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinini- mas	Srauto greitis (mata- vimo vietoje), m/s	Nusta- tymo meto- das	Išma- tuota koncen- tracija, mg/Nm ³	Išma- tuot- tas tūrinis debitas, Nm ³ /s	Išmatuo- ta O ₂ koncen- tracija, %	Standar- tinė O ₂ koncen- tracija, %	Perskai- čiuota koncen- tracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³	Perskai- čiuota vidutinė koncen- tracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³
		Nr.	Pavadinimas											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1638-1	10:06-10:16		Katilinės kamina- Vandens šildymo katilai Nr.1 ir Nr.2					Svorio metodas, LAND 28- 98/M-08	43,1		14,25		95,7	
1638-2	10:21-10:31	001	„Kalvis 700“ (2 x 0,7 MW)	124,2	Mediena	Kietosios dalelės	11,4		46,5	1,57	14,07	6,0	100,7	98,3
1638-3	10:36-10:46								43,9		14,32		98,6	

UAB „Ekologinis servisas“

Aplinkos inžinierius

K. Jakštas

Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.
