

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ
TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. O – 253

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2024 – 12 – 12

AB „LYTAGRA“ Kieto kuro katilinė, Ateities pl. 50, Kaunas

Reg. Nr.	Mata- vimo laikas	Taršos šaltinis		Tempe- ratūra, °C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinimas	Nusta- tymo meto- das	Išmatuo- ta koncen- tracija, ppm	Perskai- čiuota koncen- tracija, mg/Nm ³	Išmatuo- ta O ₂ koncen- tracija, %	Standar- tinė O ₂ koncen- tracija, %	Perskai- čiuota koncen- tracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³	Perskai- čiuota vidutinė koncen- tracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³
		Nr.	Pavadinimas										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1524-1	09:00	001	Katilinės kaminas. Vandens šildymo katilai Nr.1 ir Nr.2 „Kalvis 700” (2 x 0,7 MW)	130,3	Mediena	Anglies monoksidas CO (A)	Testo 350 Valdymo bloko suderinto su Testo 350 dujotakio analiza- toriumi naudojimo instrukcija	957	1196,3	15,23	6,0	3109,8	2896,9
1524-2	09:15					750		937,5	15,25	2445,7			
1524-3	09:30					908		1135,0	15,57	3135,4			
1524-1	09:00					Azoto		41	84,1	15,23		218,5	
1524-2	09:15					oksidai NO _x (A)		41	84,1	15,25		219,3	
1524-3	09:30							39	80,0	15,57		220,9	
1524-1	09:00					Sieros dioksidas		0	0,0	15,23		0,0	
1524-2	09:15					SO ₂ (A)		0	0,0	15,25		0,0	
1524-3	09:30							0	0,0	15,57		0,0	

UAB „Ekologinis servisas“

Direktoriaus pavaduotojas
Aplinkos inžinierius



Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.



UAB „Ekologinis servisas“

Savanorių pr. 349A, LT-49425, Kaunas, tel. 8 37 312789, faksas 8 37 313565,
el.p. info@ekoservisas.lt

Leidimas Nr. 991307
Aplinkos apsaugos agentūra

2/2

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ

TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. O – 253

Ėminių paėmimo ir matavimų data: 2024 – 12 – 12

AB „LYTAGRA“ Kieto kuro katilinė, Ateities pl. 50, Kaunas

Reg. Nr.	Mata- vimo laikas	Taršos šaltinis		Tempe- ratura, °C	Kuro rūšis	Teršalo pavadinini- mas	Srauto greitis (mata- vimo vietoje), m/s	Nusta- tymo meto- das	Išma- tuota koncen- tracija, mg/Nm ³	Išma- tuot- as tūrinis debitas, Nm ³ /s	Išmatuo- ta O ₂ koncen- tracija, %	Standar- tinė O ₂ koncen- tracija, %	Perskai- čiuota koncen- tracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³	Perskai- čiuota vidutinė koncen- tracija, (prie st. O ₂), mg/Nm ³
		Nr.	Pavadinimas											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1525-1	09:00-09:10		Katilinės kaminas, Vandens šildymo katilai Nr.1 ir Nr.2 „Kalvis 700“ (2 x 0,7 MW)	130,3	Mediena	Kietosios dalelės	12,67	Svorio metodas. LAND 28- 98/M-08	52,6 41,4 71,8	1,76	15,23 15,25 15,57	6,0	136,6 108,1 198,3	147,7
1525-2	09:15-09:25	001												
1525-3	09:30-09:40													

UAB „Ekologinis servisas“

Direktoriaus pavaduotojas
Aplinkos inžinierius

A. Dovidaitis
K. Stankevičius

Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.

